

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Краснодарский край г.Краснодар ул.Дзержинского,95/97, (8612) 24-04-35
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского
района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5 тел. 8(86151)78101
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 156 / 1 / 17
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 6 МО Щербиновский район с. Екатериновка
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Ейского района по пожарному надзору № 156
(наименование органа ГПН)

от «23» октября 2017 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.
«08» ноября 2017 г. по 11 ч. 00 мин. «08» ноября 2017 г.
проведена проверка ст. инспектором ОНДИПР Щербиновского района
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,

капитаном вн. службы Цветковым Д.Е. в здании, помещениях и терри-
проводившего мероприятие по надзору,
тории МБОУ СОШ № 6 по адресу с. Екатериновка, ул. Калинина, 50
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Лысенко Оксана Вениаминовна
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей, как из надземных этажей, так и из подвального этажа, следует предусматривать обозначенные выходы наружу из подвального этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	(ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.1.6 СП 1.13130.2009; п. 6.9* СНиП 21-01-97*; п. 4.5 СНиП	02.04.18г.	

		II-A5-70*).		
2	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, организацией аккредитованной для проведения данного типа работ	(п. 21 Правила противопожарного режима в РФ; ФЗ № 412 от 28.12.2013 года «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»)	02.04.18г.	
3	В общественных помещениях отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	(п. 6 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	
4	На втором этаже здания школы отсутствует план эвакуации людей при пожаре)	(п. 7 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	
5	Пожарный водоем, расположенный на территории школы находится в неисправном состоянии	(п. 55 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	
6	Не производятся эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц расположенных на кровле здания школы	(п. 24 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	
7	В здании школы допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)	(п.п. «в» п. 42 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	
8	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	(п. 50 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	
9	Предел огнестойкости несущих элементов лестничной клетки (косауров) менее R-45	(п.5.18*, табл. 4 СНиП 21-01-97*; п. 5.18* табл. 4* СП 112.13330.2011; п. 2.7 СНиП II-A5-70*)	02.04.18г.	
10	Предел огнестойкости люка установленного в чердачном перекрытии менее EI 30	(п. 5.14* табл. 1,2; п. 5.18* табл. 4* СП 112.13330.2011)	02.04.18г.	
11	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	(п. 35 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	
12	Помещения, в которых эксплуатируются электротехнические изделия и оборудование (вычислительная техника, кухня и т.д.) не оборудованы хладонными или углекислотными огнетушителями	(п. 472 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	
13	Эвакуационные знаки пожарной безопасности (оповещатели «Выход») не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	ст. 83, 103, Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 5.1, СП 3.13130.2009)	02.04.18г.	
14	На эвакуационном выходе первого этажа не установлен знак пожарной безопасности «Выход»	(п. 33 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	
15	Отсутствуют на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Фе-	(п. 20 Правила противопожарного режима в РФ)	02.04.18г.	

	дерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"			
16	На кровле здания школы отсутствует ограждение, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ	(п. 8.11 СНиП 21-01-97*)	02.04.18г.	
17	Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания школы	(ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009; п. 6.13* СНиП 21-01-97*; п. 4.5 СНиП II-A5-70*)	02.04.18г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



ст. инспектор ОНДиПР

(должность государственного инспектора)

Цветков Д.Е.

(фамилия, инициалы)

« 22 » ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

« 22 » ноября 2017 г.