

ПРЕДПИСАНИЕ № 158п-19-2017

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 08 » декабря 2017 г.

г. Ейск

При проверке Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка

по адресу: Россия, Краснодарский край, село Екатериновка, улица Калинина, дом 50 заместителем начальника территориального отдела Котовой Галиной Владимировной выявлены нарушения санитарного законодательства:

П. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Площадка для мусорных контейнеров водонепроницаема, покрытие нарушено.

П. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Въезды и входы имеют твердое покрытие, дорожки к площадке для мусоросборников не имеют твердого покрытия.

п. 4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Площадь учебных помещений из расчета 2,5 кв. м на 1 обучающегося не соблюдается в первом классе – в классе 28 учащихся размещены на площади кабинета 52,8 кв. м, при норме 70 кв. м.

П. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Часть туалетов в начальной школе находится в не рабочем состоянии из-за изношенности (протекания) водопроводных и канализационных труб. Туалеты не оборудованы кабинками с дверями, в санитарных узлах в момент проверки отсутствуют педальные ведра, держатели для полотенец и туалетной бумаги, туалетная бумага, мыло, сидения на унитазах.

П. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Санитарно – техническое оборудование в начальной школе не все в рабочем состоянии, часть раковин имеет трещины (на первом этаже), трубы ржавые, канализационные трубы протекают, смывной бачок разбит (2ой этаж).

П. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В санитарных узлах основной школы в момент проверки отсутствуют педальные ведра.

П. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В начальных классах раковины отсутствуют.

П. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Покрытие стен в туалетах начальной школы местами нарушено, кафель оббит; в кабинете химии стены покрыты обоями, покрытие нарушено – обои порваны, в лаборантской при кабинете химии стены имеют трещины, щели, деформированы.

П. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Покрытие пола в кабинете иностранного языка (№ 14), химии нарушено – линолеум имеет дефекты, механические повреждения.

П. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Цветовая маркировка мебели проведена не полностью – в 3б, 4б классе, кабинете русского языка, в кабинете иностранного языка (№ 14), кабинете кубановедения.

П. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Классная доска в 3б классе имеет светло - коричневый цвет.

П. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Классная доска в 3б классе, кабинете физики не оборудованы лотками для меловой пыли.

П. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 – В лаборантской кабинета химии вытяжного шкафа нет.

П. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 – В кабинете домоводства установлена 1 моечная раковина при норме - 2 с подводкой холодной и горячей проточной воды.

П.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 – В отдельных классах светозащитные устройства имеют длину ниже уровня подоконника.

П. 7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - Уровни искусственной освещенности не соответствуют нормируемым параметрам в точках замера № 21-24 (протокол измерений освещенности № 4983 от 13.11.2017г.).

П. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 –Классные доски не имеют софитов в кабинетах 3б класса, истории, кабинете иностранного языка (№ 14), рисования.

П. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Замена перегоревших ламп проводится несвоевременно, не все лампы исправны во всех учебных кабинетах.

П. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Уборочный инвентарь промаркирован не полностью, весь хранится в одном помещении.

П. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 - Стены и потолки в горячем цехе пищеблока имеют трещины, потеки.

П. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 - В учреждении 12 - дневное примерное меню на 2 возрастные группы не согласовано с территориальным органом, осуществляющим государственный санитарно – эпидемиологический контроль.

П. 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 - Для приготовления картофельного (овощного) пюре отсутствует механическое оборудование.

П. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 1.5 СП 1.1.1058-01 - Лабораторно- контрольные исследования готовых блюд на подтверждение их безопасности и соответствия гигиеническим требованиям не проводятся.

П. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 - Бракераж готовой пищи в субботу и бракераж обеда не проводится.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МАОУ СОШ № 6 с. Екатериновка в лице законного представителя:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:
- 1.1. п.п. 3.7, 3.8, 4.9, 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 5.4, 5.7, 5.8, 5.12, 7.1.8, 7.2.1, 7.2.6, 7.2.9, 10.1, 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;
п. 1.5 СП 1.1.1058-01
п.п. 5.1, 5.2, 6.5, 8.22, 14.2, 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08
п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

в срок до 10 августа 2018г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, **представить в срок до 10 августа 2018г.** по адресу: г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285.
3. Ответственным за выполнение предписания является: МАОУ СОШ № 6 с. Екатериновка в лице законного представителя.
4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника
ТО Роспотребнадзора



Г.В.Котова

Предписание получила _____

(подпись)

О.В.Лысенко

« 08 » декабря 2017г.

Предписание направлено «__» _____ 20__ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу _____ (по _____ месту нахождения _____ юр. лица) _____