

**ПРЕДПИСАНИЕ № 27 п-19-2020**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 25 » февраля 2020г.

г. Ейск

При проверке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 имени Александра Александровича Шукалова муниципального образования Щербиновский район село Екатериновка по адресу: Россия, Краснодарский край, село Екатериновка, улица Калинина, дом 50 начальником территориального отдела Котовой Галиной Владимировной были выявлены нарушения санитарного законодательства и выдано предписание № 248п-19-2019 от 28.08.2019г. со сроком исполнения до 23 января 2020г., ответственным за выполнение которого является МБОУ СОШ № 6 им. А.А. Шукалова с. Екатериновка в лице законного представителя.

По состоянию на «25» февраля 2020г. установлено, что требования, изложенные в предписании № 248п-19-2019 от 28.08.2019г. со сроком исполнения до 23 января 2020г. по п.п. 4.9, 4.25, 4.27, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 не исполнены, нарушения не устранены.

В соответствии с частью 2 статьи 50 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МБОУ СОШ № 6 им. А.А. Шукалова с. Екатериновка в лице законного представителя

**1. Исполнить требования, указанные в предписании № 248п-19-2019 от 28.08.2019г.:**

п. 4.9, 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 – привести в соответствие площадь учебных помещений из расчета 2,5 кв. м на 1 обучающегося: в учебном кабинете площадью 52,8 кв. м, обучается на момент проверки 26 учащихся, при необходимой норме на указанное количество учащихся 65 кв. м.

П. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 – провести ремонт водопроводных и канализационных труб: часть туалетов в начальной школе находится в не рабочем состоянии из-за изношенности (протекания) водопроводных и канализационных труб. Туалеты оборудовать кабинками с дверями.

П. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 - отремонтировать санитарно – техническое оборудование: санитарно – техническое оборудование в начальной школе не все в рабочем состоянии, часть раковин имеет трещины (на первом этаже), трубы ржавые, канализационные трубы протекают, смывной бачок разбит (2ой этаж).

П. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В начальных классах установить раковины.

**и устранить нарушения в срок до 17 августа 2020г.**

**2. Документы (информацию, сведения), подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок до 17 августа 2020г. по адресу: г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 285**


**3. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ № 6 им. А.А. Шукалова с. Екатериновка в лице законного представителя.**

4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник  
ТО Роспотребнадзора

Предписание получила

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Котова Г.В.

Креп С.В.  
(ФИО)

«25» февраля 2020г.

Предписание направлено « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) \_\_\_\_\_